

"УТВЕРЖДАЮ"

1-й зам.генерального директора

Главный инженер

АО "МСК Энерго"

С.В.Тихомиров

« ____ » _____ 2018 г.

Дефектная ведомость

на предмет определения характера и объема необходимых работ

Комиссия в составе:

Председатель: Заместитель главного инженера Тимошенко А.Н.

Члены комиссии: Начальник ПТС Давыдов С.А.
Начальник КРЭС Степанов В.И.

Провела обследование: ВЛ-6 кВ л.117 инв. 36004; инв.36006

Для определения объемов необходимых работ на 2019 год.

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика объекта	Физические показатели
1	Назначение	Воздушная линия ВЛ-6 кВ
2	Год постройки, ввода	1948 год
3	Год последнего кап.ремонта	
4	Напряжение электроустановки	6 кВ

В результате осмотра, испытания и измерения параметров электрического оборудования, ознакомления с документами, установлено следующее:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания, подлежащих осмотру	Выявлены дефекты	Ед. измерения	Кол-во	Мероприятия по устранению дефектов
1.	ЛЭП-6 кВ л.117	не обеспечивает требуемой надежности электроснабжения потребителей; - значительные потери электроэнергии; - недостаточная пропускная способность ЛЭП-6 кВ.	км	0,6	Прокладка КЛ-6 кВ кабелем АСБл (3х120) - 0,2 км по трассе; КЛ-6 кВ кабелем АСБл (3х95) - 0,385 км по трассе.

Выводы и предложения комиссии: Реконструкция ЛЭП 6 кВ с прокладкой КЛ-6 кВ кабелем АСБл (3х120) - 0,2 км, АСБл (3х95) - 0,385 км по трассе.

Председатель комиссии: Заместитель главного инженера _____ Тимошенко А.Н.

Члены комиссии: Начальник ПТС _____

Давыдов С.А.

Начальник КРЭС _____

Степанов В.И.

