

"УТВЕРЖДАЮ"

1-й зам.генерального директора

Главный инженер

АО "МСК Энерго"

С.В.Тихомиров

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

### Дефектная ведомость

на предмет определения характера и объема необходимых работ

Комиссия в составе:

Председатель: Заместитель гласного инженера Тимошенко А.Н.

Члены комиссии: Начальник ПТС Давыдов С.А.  
Начальник КРЭС Степанов В.И.

Провела обследование: Электроснабжение от РП 1540. Л.413;л.414  
мкр.Юбилейный, г. Королев

Для определения объемов необходимых работ на 2019 год.

#### 1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика объекта	Физические показатели
1	Назначение	Кабельные линии КЛ-6 кВ
2	Год постройки, ввода	2005 год
3	Год последнего кап.ремонта	
4	Напряжение электроустановки	6 кВ

В результате осмотра, испытания и измерения параметров электрического оборудования, ознакомления с документами, установлено следующее:

№ п/п	Наименование оборудования, элементов здания, подлежащих осмотру	Выявлены дефекты	Ед. измерения	Кол-во	Мероприятия по устранению дефектов
1.	РП-1540	Схема электроснабжения от РП-1540 л.413; л.414 не обеспечивает требуемой надежности.	км	1,0	Прокладка 4КЛ-6кВ от мест врезок л.413 и л.414 до РУ-6 РП- 1540кВ

Выводы и предложения комиссии: Для повышения надежности электроснабжения потребителей от РП-1540 от мест врезок л.413, л.414 до ТП-103 проложить 4КЛ-6 кВ кабелем типа АСБл (3х240) - 4х0,250 км по трассе, их них методом ГНБ 2х0,08 км по трассе.

Председатель комиссии: Заместитель главного инженера \_\_\_\_\_ Тимошенко А.Н.

Члены комиссии: Начальник ПТС

Давыдов С.А.

Начальник КРЭС

Степанов В.И.

