№	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма).	Тип, марка оборудования.	Ед. измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материалов	Цена единицы оборудования, тыс.рублей	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трансформатор								
1	Трансформатор силовой масляный, в	ТМГСУ-400-6/0,4	шт.					1	
	герметичном исполнении с типом соединения	У1, У/У							
	«звезда -звезда-ноль» с симметрирующим устройством								
	Оборудование для реконструкции РУ-6кВ								
2	Высоковольтный предохранитель 6кВ, Iн=80А	ПКТ 102-6-80-20 У3	шт.					3	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	037-01-15-ЭС.СО		
						Реконструкция ТП-229 (замена трансформатора мощностью 320кВА на трансформатор расчётной мощности в пределах разрешённой (400кВА)), по адресу: Россия, Московская область, Пушкинский р-н, п. Лесные полян, № переезд. 5км Ивант жд.		
						Внешнее электроснабжение Сети 6кВ	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	1
Н. Контр						Спецификация оборудования и материалов	«Королевский филиал» ООО «МСУ 2»		
ГИП		Кириенко							
Проверил		Сыцевич							
Разраб.		Зиновьев							