



Согласование № 42.10.15.0
с Королевской районной эксплуатационной службой
тепловой хозяйства филиала ГУП МО «Мособлгаз»
«Матшинскрайгаз»
СОГЛАСОВАНО
Начальник КРС
Проверил: Григорьев И.
с «Григорьев И.» г.
До учета в кадастр, кадастровый номер
установлен, г.

со службой защиты подземных газопроводов
филиала ГУП МО «Мособлгаз»
«Матшинскрайгаз»
СОГЛАСОВАНО
Исполн. И.И. Григорьев
14.10.15
Перед началом работ
вызван инженер участка
из тех.: 8-495-583-22-11
или 8-495-583-47-02

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»
МРФ «МОСКВА»
МУТЭТ г. Матшинск
Группа технических работ
Эксплуатационная служба
«СОГЛАСОВАНО» № 42.10.15
Зубов Р.О.
г.МО. 14.10.15

Согласование № 13.10.15.00 г.
ОАО «Водоканал» г. Королева согласован Иван
Иванов И.И. С.И.И. по адресу
Матшинск по адресу г.
В данном районе сетей водопровода
и канализации, находящихся на балансе
и обслуживании ОАО «Водоканал», нет.

Иван И.И. Григорьев

СОГЛАСОВАНИЕ № 13.10.15.00 г.
ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ» г. Королева МО.
Группа технических работ
Эксплуатационная служба
«СОГЛАСОВАНО» № 42.10.15
Зубов Р.О.
г.МО. 14.10.15

В присутствии И.И. Григорьев
инженера И.И. Григорьев
сод. «Теплосеть» И.И. Григорьев
г.МО. 14.10.15



- Условные обозначения:
- Прокладка ВЛ-0,4кВ
 - Прокладка опры.
 - Существующий электрокабель 0,4кВ
 - Существующий электрокабель 6/10кВ
 - Водопровод
 - Канализация
 - Газопровод
 - Теплотрасса
 - Ограждение непл.

Согласовано:		

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Проект прокладки воздушной линии ВЛ-0,4кВ выполнен на основании технического задания АО «Королевская электросеть»;
2. Прокладку воздушной линии выполнить согласно ПЗ (табл. 1). Заемление земель казенной собственности ПЗ (табл. 1) и 2.3.1-2.3.12, соединения и заделки согласно п. 2.3.65-2.3.70;
3. Перед началом электромонтажных работ получить инструктаж в эксплуатирующей организации;
4. Работы по монтажу воздушной линии в соответствии с ПЗ, МПД (ПБ), СНиП. Вести работы специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию на право производства указанных работ;
5. Проектируемые опоры соответствуют требованиям п. 2.4.50-2.4.54, ПЗ;
6. Расстояние по горизонтали от подземных частей опор или заземляющих устройств ВЛ-0,4кВ до подземных кабелей, трубопроводов и наземных колонн различного назначения должно быть не менее 2,4 м, ПЗ;
7. Расстояние от опор должно быть не менее 2,4 м, ПЗ.

СОГЛАСОВАНИЕ № 13.10.15.00 г.
МУП «АВТОБЫДОР» СОГЛАСОВАНО
ВЫДАЕТ Иван И.И. С.И.И. по адресу
Матшинск по адресу г.
г.МО. 14.10.15

Иван И.И. Григорьев

Литрасы=86м

ЗАКАЗЧИК: АО «КОРОЛЕВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
НКОИР					
Проектировщик					
Разработчик					
Литрасы ВЛ-0,4кВ от КТП-124 до оп.№3 проект М 1500					
000 "ЧСЧ"					