Мкр. "Изумрудный"

Мкр. "Янтарный"

2 каб. АСБ-10 3х240
5) ф.506 (РТП-821),
6) ф.606 (РТП-821)

3 каб. АСБ-10 3х240
1) ф.502 (РТП-321),
2) ф.702 (РТП-321),
3) ф.602 (РТП-322),
4) ф.802 (РТП-322)

Точка врезки №4

Муфты соединительные
Устанавливаются в раздежку
на расстоянии не менее 2-х метров

ПНД ⌀160/6,2 L=2м

3 ПНД ⌀160/11,8 L=20м
ГНБ

3 каб. АСБл-10 3х240
1) ф.802, L=93 м,
3) ф.502, L=93 м,
5) ф.606, L=85 м.

2 каб. АСБл-10 3х240
2) ф.602, L=865 м,
4) ф.702, L=104 м,
6) ф.506, L=93 м

Точка врезки №3

Муфта соединительная

ПНД ⌀160/6,2 L=5м

ЖБ плиты

сосна 20 0,25 3
береза

береза 20 0,25 5
сосна

50:15:0041101:2791

50:15:0041101:2792

50:15:0041101:2789

Линия совмещения Лист 2 Лист 1

Согласование № 19/16
от «22» 01 2016 г.
с АО «Королёвская электросеть»
1. Вызвать представителей АО «Королёвская электросеть» по тел.: в (495) 512-94-51 по КЛ в (495) 515-34-87 по ВЛ
2. Соблюдение охранных зон вдоль трасс действующих и проектируемых ЛЭП.
3. Прокладку проектируемых линий выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП.
4. Обеспечение сохранности действующих ЛЭП.

Условные обозначения:

- Демонтируемая КЛ-10кВ
- Реконструированная КЛ-10кВ
- Проектируемая КЛ-10кВ
- Проектируемые футляры
- Существующий электрокабель 0,4кВ
- Существующий электрокабель 10кВ
- Линии связи
- Водопровод
- Канализация ливневая
- Канализация
- Газопровод
- Теплотрасса
- Ограждение метал.

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. N подл.

Заказчик: АО "КОРОЛЁВСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"

003-02-16-ЭС.Ч

Капитальный ремонт кабельной линии КЛ-10кВ от ПСТ157 "Горенки": Ф.502,702 ПСТ157 – РТП321, Ф.602,802 ПСТ157 – РТП322 мкр. "Янтарный"; КЛ-10кВ от ПСТ157 "Горенки": Ф.506,606 ПСТ157 – РТП821 мкр. "Изумрудный" по адресу: М.О., г. Балашиха.

Изм.	Кол.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Н.Контр					
ГИП		Зиновьев Е.В.			
Проверил		Сыцевич В.В.			
Разработал		Васильев Д.В.			

Внешнее электроснабжение. Сети 10кВ

Стадия	Лист	Листов
Р	6	6

План трассы КЛ-10кВ
М 1:500

Королевский филиал
ООО "МСУ2"